

# CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. 51BT3681DR

IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO (N. 0051) PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE DICHIARA CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N.813/2013 DEL 2 AGOSTO 2013, I SEGUENTI PRODOTTI:

*IMQ S.P.A AS NOTIFIED BODY (NO.0051) FOR THE COUNCIL DIRECTIVE 92/42/EEC HEREBY DECLARES THAT, ACCORDING TO ARTICLE 4 OF COMMISSION REGULATION (EU) NO. 813/2013 OF 2 AUGUST 2013, THE PRODUCTS DESCRIBED BELOW:*

**Caldaie murali**  
**Wall mounted boilers**

**Tipo / Type PULSAR D**

(Ulteriori informazioni sono riportati in Allegato / For further information see Annex)

**Fabbricante / Manufacturer :**

**BAXI SPA**  
**Via Trozzetti, 20**  
**36061- Bassano del Grappa (VI) ~ IT**

HANNO OTTENUTO I VALORI DI RENDIMENTO ALLA POTENZA NOMINALE ED A CARICO PARZIALE RIPORTATI  
NELL'ALLEGATO

*HAVE ACHIEVED THE FULL AND PART LOAD EFFICIENCIES STATED IN THE ANNEX*

L'APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE È CONSENTITA A CONDIZIONE CHE SIA SODDISFATTA UNA DELLE PROCEDURE DI CONFORMITÀ  
DI CUI ALL'ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE E CHE SIANO SODDISFATTI TUTTI I REQUISITI PERTINENTI DEL  
REGOLAMENTO (UE) 813/2013 DELLA COMMISSIONE RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/125/CE

*THE AFFIXING OF CE MARKING IS ALLOWED PROVIDED THAT IS FULFILLED ONE OF THE PROCEDURES OF CONFORMITY OF ANNEX IV  
OF DIRECTIVE 92/42/EEC AND HAS FULFILLED ALL THE RELEVANT REQUIREMENTS OF THE COMMISSION REGULATION (EU) NO 813/2013  
IMPLEMENTING DIRECTIVE 2009/125/EC*

**IMQ**

DATA / DATE: 2015/12/22

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL: 2008/06/19  
*THIS CERTIFICATE CANCELS AND REPLACES THE PREVIOUS ONE OF:*



SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P  
SGA N° 006 D PRD N° 005 B  
SGE N° 006 M PRS N° 080 C  
SCR N° 005 F ISP N° 063 E  
SSI N° 003 G LAB N° 021 I  
FSM N° 007 I LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements



IMQ S.p.A. - I-20138 Milano  
Via Quintiliano 43  
tel. + 39 0250731  
certificazione.prodotto@imq.it  
www.imq.it

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo**  
**Annex to EC Type Examination Certificate**

*Emesso il / Issued on* 2008-06-19  
*Data di aggiornamento / Updated on* 2015-12-22  
*Sostituisce / Replaces* 2009-04-27

**Prodotto | Product**

***Caldaiie murali dr***  
***Wall mounted boilers dr***

**Fabbricante | Manufacturer**

**BAXI SPA**  
**VIA TROZZETTI 20**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

**Marcatura | Marking**



CEDR

**Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)**

PI.B000KU

**Norme**

*EN 297:1994*  
*EN 297:1994/A2:1996*  
*EN 297:1994/A2:1996/AC:2006*  
*EN 297:1994/A3:1996*  
*EN 297:1994/A4:2004*  
*EN 297:1994/A5:1998*  
*EN 297:1994/A6:2003*

**Standards**

*EN 297:1994*  
*EN 297:1994/A2:1996*  
*EN 297:1994/A2:1996/AC:2006*  
*EN 297:1994/A3:1996*  
*EN 297:1994/A4:2004*  
*EN 297:1994/A5:1998*  
*EN 297:1994/A6:2003*

**Rapporti | Test Reports**

AG15L0569514-01

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

*Tipo / Type* **PULSAR D**  
*Tipo di alimentazione / Type of supply* **Gas**  
*Metodo / Method* **Diretto / Direct**  
*Modo operativo / Operating mode* **2**

**IMQ** S.p.A.

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.100700

*Marca / Trade mark* **WESTEN**  
*Modello / Model* **PULSAR D 24**  
*Portata termica nominale / Nominal heat input* **26,3 kW**  
*Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input* **10,6 kW**  
*Rendimento utile alla potenza nominale (Hi) / Useful efficiency at nominal output (Hi)* **91,2 %**  
*Rendimento utile a carico parziale (Hi) (30%) / Useful efficiency at part load (Hi) (30%)* **89,3 %**  
*Tipo di caldaia / Type of boiler* **Standard**

AR.10070P

*Marca / Trade mark* **WESTEN**  
*Modello / Model* **PULSAR D 1.24**  
*Portata termica nominale / Nominal heat input* **26,3 kW**

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo**  
**Annex to EC Type Examination Certificate**

Emesso il / Issued on 2008-06-19

Data di aggiornamento / Updated on 2015-12-22

Sostituisce / Replaces 2009-04-27

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,6 kW**

Rendimento utile alla potenza nominale (Hi) / Useful efficiency at nominal output (Hi) **91,2 %**

Rendimento utile a carico parziale (Hi) (30%) / Useful efficiency at part load (Hi) (30%) **89,3 %**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.10070Q

Marca / Trade mark **WESTEN**

Modello / Model **PULSAR D 1.14**

Portata termica nominale / Nominal heat input **15,4 kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **7,1 kW**

Rendimento utile alla potenza nominale (Hi) / Useful efficiency at nominal output (Hi) **90,9 %**

Rendimento utile a carico parziale (Hi) (30%) / Useful efficiency at part load (Hi) (30%) **88,6 %**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**

AR.P00AMV

Marca / Trade mark **WESTEN**

Modello / Model **PULSAR D+ 24**

Portata termica nominale / Nominal heat input **26,3 kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,6 kW**

Rendimento utile alla potenza nominale (Hi) / Useful efficiency at nominal output (Hi) **91,2 %**

Rendimento utile a carico parziale (Hi) (30%) / Useful efficiency at part load (Hi) (30%) **89,3 %**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Standard**