

KITŐL:  
I. LUG. 2003. 02. 05.  
Milano

TELEFONSZÁM:  
+39 02 50991502

0839 8424 51553 Pay... JAN. 05 1999 de. 06:25

# CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

## EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. 51802443

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO I,  
DEL DIRETTIVO 90/269, N. 681, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/391/CEE,  
SI DICHIARA CHE I SOLI ENTI PRODOTTI (MONTAGLIATI)  
In the basis of measurements carried out according to Annex II, Point I,  
of Legislative Directive of 1990/269, No. 681, national transposition of the Directive 89/391/EEC,  
it is hereby certified that the following products (assembled type)

**Caldaje murali**  
**Wall mounted boilers**  
**Tipo QUASAR 24**  
**TYPE QUASAR 24**

(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)  
(for further information see annex)

CONFEZIONATO DA:  
Manufactured by

**BAXI SPA**  
**VIA TROZZETTI 20**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

CONFORME LE DISPOSIZIONI DEL DISCRETO EUROPEO  
In accordance with the provisions of the European Directive

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.p.A. AL SEGRE-  
GARIATO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 90/269/CEE  
IL NUMERO IDENTIFICATIVO IMQ S.p.A. QUANTO ORGANISMO NOTIFICATO È 0057  
This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 90/269/EEC  
Notified Body assigned to European Commission under number 0057

2003-06-30

**IMQ**  
VIA QUINZANO 11 - 36012 BASSANO DEL GRAPPA VI

7. LUG. 2003 12:04  
Via Zoni 11/B6 20129 Milano

SERVIZI TECNICI COMMERCIALI  
+39 02 52551555 ->

NR. 3385 P. 3  
8839 8424 513153 Pag. 003



IMQ S.p.A.  
120138 Milano - via Quintilano, 43  
tel. 0259731 (r.a.) - fax 0252991500  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Res Milano 1624081  
Registro Imprese MI 12228410189  
C.F./P.I. 12288410189  
Capitale Sociale € 3.000.000

51B02443  
Sv. 2003090

legato al Certificato di Esame CE di Tipo  
annex to EC Type Examination Certificate

EMISSO il / ISSUED on 2003-06-30  
DATA di applicabilità / Validity on  
SOSTITUIRE / Replace

### Caldole murali Wall mounted boilers

0427 874  
VIA TROZZETTI, 20  
36041 BASSANO DEL GRAPPA VI



IA TROZZETTI, 20 36041 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

ILB00126

Type / Type	QUASAR 24
Type of installation / Type of installation	B11 BS
Temperature max supply / Max water temperature	95 °C
Pressione max acqua in riscaldamento / Max water pressure for heating	2 bar
Trasmissione calore / Heat output	24kW
Grado altezza quota installa e centro acqua / Degree of protrusion install module	IP 140

IMQ S.p.A.

Marca / Trade mark	WILSTEN
Modello / Model	QUASAR 24
Potenza termica nominale / Nominal heat input	26,3 kW
Potenza termica nominale / Nominal heat output	24,0 kW
Potenza termica minima / Minimum heat input	10,5 kW
Potenza termica minima / Minimum heat output	9,30 kW
Produzione acqua calda sanitaria / Hot water production	Istantanea / Instantaneous

va speciali con miscela Aria/Propano (50%-50%) / Special test with mixture Air/Propane (50%-50%)

to lists bisogno vedeva sezione ED del rapporto di valutazione n.062P00125 / For drawing list see section

to certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzanti nei seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Ungheria, etc.  
is certificate covers the types of gas and the pressure used in following countries: Czech Republic,

Site of destination  
Character  
Gas / Pressure

TELÉFON: SZATMARI SZERVIZ KFT.

TELEFONSZÁM: +3657 500868

14 Jul. 2003 du. 03:08 0.

17/...

Milano

39 22 50991928

8839 8424 513153 Pa...



IMQ S.p.A.  
I-20198 Milano - via Cavour, 63  
tel. 0250791 (p.a.) - fax 0250791300  
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Roa Milano 159684  
Registro Imprese MI 1289410159  
C.F.P. 12289410159  
Capitale Sociale € 2.225.400

51802443  
0250791300

PORTUGAL	112H30/P	G30/G31=30mbar G20=20mbar G30/G31=30mbar
SPAIN	112H30/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ITALY	112H30/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
ITALY	112H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAIN	112H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
PORTUGAL	02H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
GREECE	112H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
CZECH REPUBLIC	112H30/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
HUNGARY	112H30/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar G25.1=25mbar

2002.09.16 FAX 2107910

Csomor Lajos

001

BUTI KFT

TELEFONSZÁM: +36 1 375 4130

Oct. 22 2002 de. 10:12 0.1

# VTI MŰSZAKI BIZTONSÁGI VIZSGÁLÓ ÉS TANÚSÍTÓ INTÉZET

Konkció: Felelősségi Társaság  
1012 Budapest, Logodi u. 38-40. Levélcím: 1255 Budapest Pf. 39  
e-mail: mbvti@axelero.hu  
alapító: Gazdasági Minisztérium



Csomor Lajos úr részére

Domotech Kft

Budapest

Fax: 210-79-19

Számnok:	TT 224 /066/2002
FOT szám:	
Előadónk:	Rajner János
z:	+36 (1) 212-30-24
Mobil#::	+36 (30) 297-19-29
Fax:	+36 (1) 375-41-30
e-mail:	rajner.mbvti@freestart.hu
Melléklet:	
Számuk:	
Előadójuk:	
Budapest, 2002. október 22.	

Tárgy: Baxi gyártmányú készülékek vizsgálata

Hivatkozással szóbeli kérésére, valamint az IMQ információjára, tájékoztatom, hogy a

- MAIN 24 Fi
- QUASAR 24F
- NUVOLA 240 i
- NUVOLA 280 j
- NUVOLA 240 Fi
- NUVOLA 280 Fi

No. CE 0051

típusú készülékek tanúsítása HU célországra az IMQ-nál folyamatban van.

Az IMQ információja szerint a vizsgálatok befejeződtek, a tanúsítványok kiadása folyamatban van, a tanúsítványok kiadásuknak akadálya nincs.

Fáradozásait előre is köszönöm, üdvözlettel:

MEVTI  
Műszaki Biztonsági Vizsgáló  
és Tanúsító Intézet Kft.  
Terméktanúsítási Szerv  
1012 Budapest, Logodi u. 38-40.

*Rajner*  
Rajner János  
tanúsítási vezető