

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BN2332**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,
DEL DPR 15/11/96, N. 661, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE,
SI DICHLARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,
of Legislative Decree of 1996/11/15, No. 661, national transposition of the Directive 90/396/EEC,
we hereby certify that the following products (model/type):*

Caldae murali
Wall mounted boilers

Tipo BOYLER i
Type BOYLER i

(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)

COSTRUITI DA:
Manufactured by:


BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.

**QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 90/396/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: 0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 90/396/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2003-09-09



DATA

IMQ S.p.A.
VIA QU'INTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL
This Certificate cancels and replaces the previous one of

2002-11-14

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2002-11-14
Data di aggiornamento / Updated on 2003-09-09
Sostituisce / Replaces 2002-11-14

Prodotto | Product

Caldaiie murali
Wall mounted boilers

Concessionario | Licence Holder

BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Marcatura | Mark



CE

Costruito presso | Manufactured at

VIA TROZZETTI,20 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

Rapporti | Test Reports

06AC00315/M01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo Type</i>	BOYLER i
<i>Tipo di installazione Type of installation</i>	B11BS
<i>Temperatura max acqua Max water temperature</i>	95°C
<i>Pressione max acqua in riscaldamento Max water pressure for heating</i>	3 bar
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	220-230V
<i>Grado protez. contro umidità e penetr.acqua Degree of protection against moisture</i>	IP X5D


IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C0085I

<i>Marca Trade mark</i>	WESTEN
<i>Modello Model</i>	BOYLER 280 i
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	31,1 kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	28,0 kW
<i>Portata termica ridotta Minimum heat input</i>	11,9kW
<i>Potenza termica ridotta Minimum heat output</i>	10,4 kW
<i>Produzione acqua calda sanitaria Hot-water production</i>	Ad accumulo / With storage

AR.D006WW

<i>Marca Trade mark</i>	WESTEN
<i>Modello Model</i>	BOYLER 240 i
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	27,1 kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	24,4 kW
<i>Portata termica ridotta Minimum heat input</i>	11,9 kW
<i>Potenza termica ridotta Minimum heat output</i>	10,4 kW
<i>Produzione acqua calda sanitaria Hot-water production</i>	Ad accumulo / With storage

Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista disegni vedere la sezione ED del rapporto di valutazione n.06AC00315. / For drawing list see section ED of the valuation report no. 06AC00315.

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni usati nei seguenti Paesi: Repubblica Ceca e Ungheria. /
This certificate covers the types of gas and the pressures used in the following countries: Czech Republic and Hungary.

Paesi di destinazione | Countries of destination

<i>Countries of destination</i>	<i>Categories</i>	<i>Gas / Supply pressures</i>
CZECH REPUBLIC	II2H3B/P	G20=20mbar G30/G31=30mbar
GREECE	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
HUNGARY	II2HS3B/P	G20=25mbar G30/G31=30mbar G25.1=25mbar
ITALY	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
PORTUGAL	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar
SPAIN	II2H3+	G20=20mbar G30/G31=28-30/37mbar

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BN2333DR**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III
DEL DPR 15/11/96, N. 660, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex III of Legislative Decree of 1996/11/15,
No. 660, national transposition of the Directive 92/42/EEC, we hereby certify that
the following products (model/type):*

Caldaie murali
Wall mounted boilers

Tipo BOYLER i
Type BOYLER i

(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)

CONSTRUTTI DA:
Manufactured by:

BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDEDETTO.
IN BASE A DETTE PRESCRIZIONI, LA MARCATURA DI RENDIMENTO ENERGETICO
ATTRIBUIBILE AL PRODOTTO È:
*Meet the requirements of the aforementioned national legislation.
According to said provisions, the marking of energy efficiency of the referred product is:*

(2) **

IL PRODOTTO SOPRA RIPORTATO È INOLTRE CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA
90/396/CEE COME EVIDENZIATO DAL CERTIFICATO CE DI TIPO N.
*The above mentioned product meets also the requirements of the Directive 90/396/EEC
as shown by the EC Certificate no.*


51BN2332

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 92/42/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2003-09-09

DATA



IMQ S.p.A.

VIA QUINTILESINO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL
This Certificate cancels and replaces the previous one of

2002-11-14

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate**

Emesso il / Issued on 2002-11-14
Data di aggiornamento / Updated on 2003-09-09
Sostituisce / Replaces 2002-11-14

Prodotto | Product

**Caldaiie murali
Wall mounted boilers**

Concessionario | Licence Holder

**BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

Marchatura | Mark



CEDR

Costruito presso | Manufactured at

VIA TROZZETTI 20 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

Rapporti | Test Reports

06AC00315/M01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type **BOYLER i**
Tipo di alimentazione / Type of supply **Gas**


IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C008SK

Marca / Trade mark **WESTEN**
Modello / Model **BOYLER 280 i**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****
Portata termica nominale / Nominal heat Input **31,1kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat Input **11,9kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,6%**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **88,1%**

AR.D006WX

Marca / Trade mark **WESTEN**
Modello / Model **BOYLER 240 i**
Numero stelle / Stars no. **(2) ****
Portata termica nominale / Nominal heat Input **27,1 kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat Input **11,9 kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **90,2 %**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **87,9 %**