

# CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

## EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BQ2965**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,  
DEL DPR 15/11/96, N. 661, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE,  
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,  
of Legislative Decree of 1996/11/15, No. 661, national transposition of the Directive 90/396/EEC,  
we hereby certify that the following products (model/type):*

**Caldae murali**

**Wall mounted boilers**

**Tipo PULSAR i**

**Type PULSAR i**

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)  
(for further information see annexes)*

COSTRUITI DA:  
Manufactured by:

**BAXI SPA**  
**VIA TROZZETTI 20**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**


SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.  
*Meet the requirements of the aforementioned national legislation.*

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE  
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 90/396/CEE.  
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 90/396/EEC.  
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2005-04-14

DATA



**IMQ** S.p.A.

VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL  
*This Certificate cancels and replaces the previous one of*

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo**  
**Annex to EC Type Examination Certificate**

Emesso // Issued on 2005-04-14  
Data di aggiornamento // Updated on 2005-12-20  
Sostituisce // Replaces 2005-04-14

**Prodotto | Product**

**Caldaiie murali**  
**Wall mounted boilers**

**Concessionario | Licence Holder**

**BAXI SPA**  
**VIA TROZZETTI 20**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

**Marcatura | Mark**



CE

**Costruito presso | Manufactured at**


VIA TROZZETTI 20 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

**Rapporti | Test Reports**

06LF00126/M01

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

*Tipo | Type* **PULSAR i**  
*Tipo di installazione | Type of installation* **B11 BS**  
*Temperatura max acqua | Max water temperature* **95°C**  
*Pressione max acqua in riscaldamento | Max water pressure for heating* **3 bar**  
*Tensione nominale | Rated voltage* **230 V**  
*Grado protez. contro umidita' e penetr.acqua | Degree of protection against moisture* **IP X4D**

  
IMQ S.p.A.

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.F00485

*Marca | Trade mark* **WESTEN**  
*Modello | Model* **PULSAR 240 i**  
*Portata termica nominale | Nominal heat input* **26,3 kW**  
*Potenza termica nominale | Nominal heat output* **24 kW**  
*Portata termica ridotta | Minimum heat input* **10,6 kW**  
*Potenza termica ridotta | Minimum heat output* **9,3 kW**  
*Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production* **Istantanea / Istantaneous**

AR.F0048T

*Marca | Trade mark* **WESTEN**  
*Modello | Model* **PULSAR 1.240 i**  
*Portata termica nominale | Nominal heat input* **26,3 kW**  
*Potenza termica nominale | Nominal heat output* **24 kW**  
*Portata termica ridotta | Minimum heat input* **10,6 kW**  
*Potenza termica ridotta | Minimum heat output* **9,3 kW**  
*Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production* **-**

AR.F00DM7

*Marca | Trade mark* **WESTEN**  
*Modello | Model* **PULSAR 1.140 i**  
*Portata termica nominale | Nominal heat input* **15,4 kW**



*Potenza termica nominale | Nominal heat output* **14 kW**  
*Portata termica ridotta | Minimum heat input* **7,1 kW**  
*Potenza termica ridotta | Minimum heat output* **6 kW**  
*Produzione acqua calda sanitaria | Hot-water production* -

### Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista disegni vedere sezione ED del rapporto di valutazione n. 06LF00126 / For drawings list see section ED of the evaluation report no. 06LF00126

Prove speciali con miscela Aria/Propano (50%-50%) / Special test with mixture gas Air/Propane (50%-50%)

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Turchia, Romania / This certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Turkey, Rumania

Categoria / Category: II2H3P

Gas - Pressioni di alimentazione / Gas - Supply pressures:

G20 - 20 mbar

G31 - 37 mbar

### Paesi di destinazione | Countries of destination

<i>Countries of destination</i>	<i>Categories</i>	<i>Gas / Supply pressures</i>
AUSTRIA	II2H3P	G20=20mbar G31=50mbar
CYPRUS	I3P	G31=37mbar
DENMARK	I2H	G20=20mbar
ESTONIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
FRANCE	II2E+3P	G20/G25=20/25mbar G31=37mbar
GREAT BRITAIN	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
GREECE	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
HUNGARY	II2HS3P	G20=25mbar G25.1=25mbar G31=37mbar
IRELAND	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALY	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LATVIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LITHUANIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
POLAND	II2ELwLs3P	G20=20mbar GZ350=13mbar GZ410=20mbar G31=36mbar
PORTUGAL	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVAKIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVENIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SPAIN	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar

# CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

## EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BQ2966DR**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III  
DEL DPR 15/11/96, N. 660, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE,  
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex III of Legislative Decree of 1996/11/15,  
No. 660, national transposition of the Directive 92/42/EEC, we hereby certify that  
the following products (model/type):*

**Caldae murali**  
**Wall mounted boilers**

**Tipo PULSAR i**  
**Type PULSAR i**

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)*  
*(for further information see annexes)*

COSTRUITI DA:  
*Manufactured by:*

**BAXI SPA**  
**VIA TROZZETTI 20**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDEDETTO.

IN BASE A DETTE PRESCRIZIONI, LA MARCATURA DI RENDIMENTO ENERGETICO  
ATTRIBUIBILE AL PRODOTTO È:

*Meet the requirements of the aforementioned national legislation.*  
*According to said provisions, the marking of energy efficiency of the referred product is:*

**(2) \*\***

IL PRODOTTO SOPRA RIPORTATO È INOLTRE CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA  
90/396/CEE COME EVIDENZIATO DAL CERTIFICATO CE DI TIPO N.

*The above mentioned product meets also the requirements of the Directive 90/396/EEC  
as shown by the EC Certificate no.*

**51BQ2965**


QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE  
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE.

IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 92/42/EEC.  
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2005-04-14

DATA



**IMQ** S.p.A.  
VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL  
*This Certificate cancels and replaces the previous one of*



**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo**  
**Annex to EC Type Examination Certificate**

Emesso il / Issued on 2005-04-14  
Data di aggiornamento / Updated on 2005-12-20  
Sostituisce / Replaces 2005-04-14

**Prodotto | Product**

**Caldaiie murali**  
**Wall mounted boilers**

**Concessionario | Licence Holder**

**BAXI SPA**  
**VIA TROZZETTI 20**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

**Marchatura | Mark**



CEDR

**Costruito presso | Manufactured at**


VIA TROZZETTI 20 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

**Rapporti | Test Reports**

06LF00128/M01

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

Tipo / Type **PULSAR i**  
Tipo di alimentazione / Type of supply **Gas**

  
**IMQ S.p.A.**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.F0048U

Marca / Trade mark **WESTEN**  
Modello / Model **PULSAR 240 i**  
Numero stelle / Stars no. **(2) \*\***  
Portata termica nominale / Nominal heat input **26,3 kW**  
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,6 kW**  
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **91,2 %**  
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **88,0 %**

AR.F0048V

Marca / Trade mark **WESTEN**  
Modello / Model **PULSAR 1.240 i**  
Numero stelle / Stars no. **(2) \*\***  
Portata termica nominale / Nominal heat input **26,3 kW**  
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,6 kW**  
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **91,2 %**  
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **88,0 %**

AR.F0048B

Marca / Trade mark **WESTEN**  
Modello / Model **PULSAR 1.140 i**  
Numero stelle / Stars no. **(2) \*\***

*Portata termica nominale | Nominal heat input* **15,4 kW**  
*Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input* **7,1 kW**  
*Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output* **90,9%**  
*Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn* **88,3%**