

# CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

## EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BS3502DR**

### MODULO/MODULE B

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III  
DEL DPR 15/11/96, N. 660, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE,  
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex III of Legislative Decree of 1996/11/15,  
No. 660, national transposition of the Directive 92/42/EEC, we hereby certify that  
the following products (model/type):*

**Caldaie murali dr**  
**Wall mounted boilers dr**  
**Tipo / Type STAR MASTER Fi**  
*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)*  
*(for further information see annexes)*

FABBRICANTE:  
Manufacturer:

**BAXI SPA**  
**VIA TROZZETTI 20**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.  
*Meet the requirements of the aforementioned national legislation.*

IL PRODOTTO SOPRA RIPORTATO È INOLTRE CONFORME AI REQUISITI DELLA  
DIRETTIVA 2009/142/CE COME EVIDENZIATO DAL CERTIFICATO CE DI TIPO N.  
*The above mentioned product meets also the requirements of the Directive 2009/142/EC  
as shown by the EC Certificate no.*

**51BS3501**

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.p.A. QUALE  
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE.  
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**  
*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 92/42/EEC.  
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*



SGQ N° 005 A	EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D	PRD N° 005 B
SGE N° 006 M	PRS N° 080 C
SCR N° 005 F	ISP N° 063 E
SSI N° 003 G	LAB N° 0121
FSM N° 007 I	LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC  
Mutual Recognition Agreements

2015-07-03

DATA/DATE

**IMQ**

VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL  
*This Certificate cancels and replaces the previous one of*

**2007-06-06**

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo**  
**Annex to EC Type Examination Certificate**

*Emesso il / Issued on* 2007-06-06  
*Data di aggiornamento / Updated on* 2015-07-03  
*Sostituisce / Replaces* 2007-06-06

**Prodotto | Product**

***Caldaie murali dr***  
***Wall mounted boilers dr***

**Fabbricante | Manufacturer**

**BAXI SPA**  
**VIA TROZZETTI 20**  
**36061 BASSANO DEL GRAPPA VI**

**Marcatura | Marking**



CEDR

**Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)**

PI.B000KU

**Norme**

*EN 483:1999*  
*EN 483:1999/A2:2001*  
*EN 483:1999/A2:2001/AC:2006*

**Standards**

*EN 483:1999*  
*EN 483:1999/A2:2001*  
*EN 483:1999/A2:2001/AC:2006*

**Rapporti | Test Reports**

AG15L0471312-01

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

*Tipo / Type* **STAR MASTER Fi**  
*Tipo di alimentazione / Type of supply* **Gas**  
*Metodo / Method* **Diretto / Direct**  
*Modo operativo / Operating mode* **2**  
*Condizione operativa per rendimento utile a carico parziale /*  
*Condition of operation for useful efficiency at part load* **-**  
*Tipo di funzionamento / Type of working* **Not Range rated**

**IMQ S.p.A.**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.H007ZN

*Marca / Trade mark* **WESTEN**  
*Modello / Model* **STAR MASTER 310 Fi**  
*Numero stelle / Stars no.* **(4)\*\*\*\***  
*Portata termica nominale / Nominal heat input* **30,5 kW**  
*Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input* **11,9 kW**  
*Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output* **97,2 % (G31) 97,2 %**  
*Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn* **97,1 % (50°C) (G20 30°C) 101,3 (G31 30°C) 101,4 %**  
*Tipo di caldaia / Type of boiler* **Caldaia a condensazione / condensing boiler**

AR.H007ZO

*Marca / Trade mark* **WESTEN**  
*Modello / Model* **STAR MASTER 240 Fi**  
*Numero stelle / Stars no.* **(4)\*\*\*\***

**Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo**  
**Annex to EC Type Examination Certificate**

*Emesso il / Issued on* 2007-06-06

*Data di aggiornamento / Updated on* 2015-07-03

*Sostituisce / Replaces* 2007-06-06

<i>Portata termica nominale / Nominal heat input</i>	<b>24,8 kW</b>
<i>Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input</i>	<b>10,6 kW</b>
<i>Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output</i>	<b>96,8 % (G31) 96,8 %</b>
<i>Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn</i>	<b>96,8 % (50°C) (G20 30°C) 101,6 (G31 30°C) 101,7 %</b>
<i>Tipo di caldaia / Type of boiler</i>	<b>Caldaia a condensazione / condensing boiler</b>

AR.P0050N

<i>Marca / Trade mark</i>	<b>WESTEN</b>
<i>Modello / Model</i>	<b>STAR MASTER+ 240Fi</b>
<i>Numero stelle / Stars no.</i>	<b>(4)****</b>
<i>Portata termica nominale / Nominal heat input</i>	<b>24,8 kW</b>
<i>Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input</i>	<b>10,6 kW</b>
<i>Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output</i>	<b>96,8 % (G31) 96,8 %</b>
<i>Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn</i>	<b>96,8 % (50°C) (G20 30°C) 101,6 (G31 30°C) 101,7 %</b>
<i>Tipo di caldaia / Type of boiler</i>	<b>Caldaia a condensazione / condensing boiler</b>